



Ringsted
Kommune

Evang Ejendomme v.Peter Hansen
Køgevej 40
4100 Ringsted

Dato: 11. oktober 2016

Vilkår for udledning af spildevand til offentlig kloak fra Nørregade 70, matr. nr. 15r, Ringsted Markjorder, 4100 Ringsted

I henhold til § 28 stk. 3 i kapitel 4 i Lov om Miljøbeskyttelse (bekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015), meddeles der herved tilladelse til afledning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg på følgende vilkår:

1 Generelt

1.1 Tilladelsen omfatter følgende udledninger fra virksomheden:

- a) Spildevand fra vaskhal og vand fra forvaskeplads med taphane for sæbevand (spandvask).
- b) Sanitært spildevand
- c) Tag- og pladsvand

1.2 I forbindelse med driftsuheld og spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsledningen, skal Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning straks underrettes. Ved større spild alarmeres på 112.

2 Indretning af vaskehal

- 2.1 Afledning af spildevand skal ske gennem sandfangsbrønd, biobrønd og tank for rensat spildevand, som beskrevet i den spildevandstekniske redegørelse.
- 2.2 Overfladevand fra forvaskeplads skal ledes gennem rensesystemet inden udledning til spildevandskloakken.
- 2.3 Spildevandet skal ledes til spildevandskloakken.
- 2.4 Vaskehal skal have monteret separat vandmåler, som måler vandforbruget af rent vand samt genbrugsvand.
- 2.5 Der etableres mulighed for at opgøre antallet af udførte bilvaske på anlægget, således der kan ske en beregning af vandforbrug pr bilvask.
- 2.6 Der skal være en inspektionsbrønd til udtagning af spildevandsprøver. Brøndens opbygning og placering skal overholde følgende krav:
 - 2.6.1 Inspektionsbrønden skal være udformet således at det er muligt at udtage prøven i en frit faldende vandstråle.

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter

Team Miljø
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Tel.: +45 57 62 63 00
Dir.: +45 57 62 63 76
Fax.: +45 57 62 63 15
Mail: RSF@RINGSTED.DK

teknikogmiljo@ringsted.dk
www.ringsted.dk
CVR-nr.: 18957981

Åbningstid:
Man.-Torsdag 11-15
Fredag 11-13
Telefontid:
Man.-Torsdag 10-15
Fredag 10-13

2.6.2 Brønden skal være placeret efter tanken for rensset spildevand inden tilslutning til det offentlige spildevandssystem. Der må således ikke være andre tilløb til inspektionsbrønden.

3 Drift og kontrol

- 3.1 Vaskepladsen skal indrettes og drives således, at der sikres, at miljøfremmede stoffer og produkter ikke tilledes kloak ved spild eller uheld.
- 3.2 Højtryksspuling må kun anvendes til rengøring af vaskehal.
- 3.3 Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i det biologiske renselanlæg med sandfang, skal disse udbedres inden fortsat brug.
- 3.4 Drift og tømning af sandfang og drift af biobrønd, som ligger i tilknytning til bilvaskehallen, skal ske i overensstemmelse med følgende:
 - 3.4.1 Sandfangsbrønden skal tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
 - 3.4.2 Indholdet af sandfanget skal tømmes og bortskaffes af godkendt transportør og modtager.
 - 3.4.3 Olie omsættes i biobrønden. Såfremt det visuelt konstateres, at det rensede spildevand indeholder olie, standses vaskhallens drift indtil fejlen er lokaliseret og rettet. Der skal dagligt foretages visuelt kontrol af spildevandsbrønden.
- 3.5 Der må ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B- stoffer. jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2006 "tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg".
- 3.6 I tilfælde af, at der anvendes eller ønskes anvendt andre end de til Ringsted Kommune oplyste vaskeprodukter, skal kommunen underrettes senest 2 uger før ændring.
- 3.7 Dokumentation for tømning af sandfang samt eftersyn på flydelukket skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden Ringsted Kommune.

4. Emissionskrav og prøvetagning

- 4.1 Ringsted Kommune kan kræve, at der udtages op til én stikprøve fra prøvetagningsbrønden, dog max én gang årligt.
- 4.2 Prøverne skal udtages som øjebliksprøver fra inspektionsbrønd for processpildevand og prøveudtagningen skal ske under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, dvs. der vaskes i vaskehallen under anvendelse af sæbemidler. Prøverne skal udtages og analyseres af DANAK- akkrediteret laboratorium.
- 4.3 Der skal analyseres for de i vilkår 4.4 nævnte parametre.

- 4.4 Kravværdier for vaskehal
Koncentrationerne af analyseparametrene i udtagne prøver af spildevandet skal overholde kravværdier i tabel 1.

Tabel 1

Mg/bilvask	cadmium	Kobber	Bly	Zink	Mineralsk olie
Målværdi	0,45	75	15	450	1500
Beregning	3 µg/l x 150 l	500 µg/l x 150 l	100 µg/l x 150 l	3000 µg/l x 150 l	10 mg/l x 150 l

Grænseværdier er fastsat ud fra, at der afledes 150 l spildevand fra konventionel bilvask uden recirkulering ganget med Miljøstyrelsens vejledende koncentrationsgrænseværdier. Ved at anvende forureningsmængde pr vasket bil, kan vandmængden reduceres uden, at den tilladte forureningsmængde pr. bil overskrides.

- 4.5 Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfangsbrønd.
- 4.6 Vaskeanlæggets vandforbrug og antallet af bilvaske over den uge (mandag - søndag), hvor prøvetagning foregår, skal registreres.
- 4.7 Analyseresultaterne skal fremsende til Ringsted Kommune samtidig eller senest 14 dage efter modtagelse på virksomheden.
- 4.8 Er der overskridelse af grænseværdier for spildevandet, skal der igangsættes rettelser på anlægget.
- 4.9 Udgifter til prøvetagning og analyser skal afholdes af bilvaskehallens ejer.

5 Egenkontrol

- 5.1 Der skal føre egenkontrol over:

- Antal bilvask pr år
- Vandforbrug pr år
- Inspektion og tømning af sandfang, herunder slammængde, tømningsdato samt transportør
- Inspektion af biobrønd og spildevandstank
- Datablade for vaskemidler
- Evt udbedringer/repairation af sandfang, biobrønd og spildevandstank.

Egenkontrollen skal forevises Ringsted Kommune på forlangende og opbevares til gængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

6. Tilladelsens gyldighed

- 6.1 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden et år efter udstedelsesdatoen.
- 6.2 Tilladelsen træder i kraft ved udstedelsesdatoen.

Klagevejledning

Denne tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet¹ senest den 15. november 2016 .

Parter i sagen, samt enhver med særskilt, individuel interesse i sagen vil kunne klage, ligesom visse landsdækkende organisationer og foreninger har klageadgang.

Klagen skal indsendes digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via "Klageportalen". Link til protalen findes på forsiden af www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kroner, se mere herom på www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ringsted Kommune til Ringsted Kommune, Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted, teknikogmiljo@ringsted.dk. Ringsted Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for en civil domstol² indtil seks måneder fra dato for afgørelsen, altså inden 11. april 2017.

Der er til enhver tid aktindsigt i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven³, Offentlighedsloven⁴ og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁵

Materiale i sagen

- Ansøgning om spildevandstilladelse med beskrivelse af anlæg, spildevand og drift, fremsendt den 13. juli 2016
- Kloaktegninger (situationsplan-/ afløbsplan, tankplan), fremsendt den 13. juli 2016

Generelt

Slam fra sandfanget betragtes som farligt affald, og skal tømmes af og bortskaffes til godkendte transportør af farligt affald

Ved ændringer i spildevandets sammensætning og indhold eller kloaksystemets udformning, skal der sendes ny ansøgning til behandling i Ringsted Kommune.

Ringsted Kommune kan i henhold til § 30 i Miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses som utilstrækkelige og forhold til renseanlæg, kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud og der vil være klageadgang.

¹ Lovbek. nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse, kap. 11, §§ 91 og 93

² I henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven

³ Forvaltningslov nr. 571 af 19. december 1985, jf. Lovbek nr. 1365 af 07/12 2007, med efterfølgende ændringer

⁴ Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlig forvaltning, med efterfølgende ændringer

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger, med senere ændringer

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på den pågældendes eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Tilladelsen omhandler ikke godkendelsesforholdet til anden lovgivning.

Annoncering

Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Ringsted Kommunes hjemmeside under ” <http://ringsted.dk/erhverv/affald-miljoe/spildevand>”

Følgende er blevet underrettet om tilslutningstilladelsen:

- Styrelsen for vand og naturfredning svana@svana.dk
- Danmarks Naturfredningsforening dnringsted-sager@dn.dk
- DN-Lokalkomiteé ringsted@dn.dk
- Friluftsrådet Østsjælland erik@troigaard.dk
- Ringsted Sportsfiskerforening v/Søren Rath, Ringsted b.s.rath@privat.dk
- DOF natur@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening dbotf@mail.tele.dk

Venlig hilsen

Rikke Søndergaard
Miljøsagsbehandler